



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭМИКОН»

МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

Di503

Руководство по эксплуатации

АЛГВ.426434.164 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Описание и работа | 4 |
| 1.1 | Назначение модуля | 4 |
| 1.2 | Технические характеристики | 4 |
| 1.3 | Устройство и работа модуля | 5 |
| 1.3.1 | Принцип работы | 6 |
| 1.3.2 | Программное обеспечение..... | 7 |
| 1.4 | Маркировка и пломбирование | 7 |
| 1.5 | Упаковка..... | 8 |
| 2 | Использование по назначению..... | 9 |
| 2.1 | Эксплуатационные ограничения | 9 |
| 2.2 | Подготовка модуля к использованию | 9 |
| 2.2.1 | Порядок установки | 9 |
| 2.2.2 | Первичная поверка | 10 |
| 2.3 | Использование модуля..... | 10 |
| 2.3.1 | Контроль работоспособности..... | 10 |
| 2.3.2 | Возможные неисправности и способы их устранения..... | 11 |
| 2.3.3 | Меры безопасности при эксплуатации модуля | 12 |
| 3 | Техническое обслуживание | 13 |
| 4 | Текущий ремонт и замена..... | 14 |
| 5 | Порядок хранения..... | 15 |
| 6 | Транспортирование | 16 |
| 7 | Утилизация..... | 17 |
| 8 | Правила оформления заказа | 18 |
| 9 | Ссылки на нормативные документы | 19 |
| 10 | Список сокращений..... | 20 |
| | Приложение А Внешний вид модуля Di503 | 21 |
| | Приложение В Структурная схема модуля Di503..... | 22 |
| | Приложение С Схема подключения модуля Di503 | 23 |
| | Приложение D Расположение разъёмов и микропереключателей на плате модуля Di503 | 24 |
| | Приложение E Сетевая адресация модуля Di503 | 25 |
| | Приложение F Цоколевка разъема XP2 | 26 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ)¹ распространяется на модуль ввода дискретных сигналов Di503 (далее по тексту – модуль Di503 и/или модуль) и предназначено для изучения устройства, принципа работы, правил его эксплуатации.

Документ содержит технические характеристики модуля Di503, описание принципа построения и работы, а также информацию, необходимую пользователю для правильного подключения и эксплуатации в составе распределенных систем управления.

Руководство предназначено для технических специалистов, в должностные обязанности которых входит подключение, техническое обслуживание и текущий ремонт АСУ ТП.



ВНИМАНИЕ! К РАБОТЕ С МОДУЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, К КОТОРОМУ ОТНОСЯТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОШЕДШИЕ ОБУЧЕНИЕ (ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ, ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТОВ, НОРМ, ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ), КОТОРЫЕ МОГУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, И ИЗУЧИВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ.

Предприятие-разработчик (изготовитель)

Сокращенное наименование организации: АО «ЭМИКОН»

ИНН: 7726037300

КПП: 771801001

Юридический адрес: 107207, Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77

Телефон/факс: +7 (499) 707-16-45

E-mail разработчика: emicon@emicon.ru

Официальный сайт: www.emicon.ru

¹ Права на настоящий документ являются собственностью АО «ЭМИКОН» и защищены законодательством Российской Федерации об авторском праве. Без специального разрешения АО «ЭМИКОН» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью. Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

Документ может быть изменен разработчиком без предварительного уведомления. Последнюю версию документа вы можете найти на официальном сайте АО «ЭМИКОН» по адресу www.emicon.ru.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение модуля

Полное наименование: Модуль ввода дискретных сигналов Di503 АЛГВ.426434.164.

Модуль Di503 предназначен для работы в составе блоков ввода-вывода (БВВ) многофункционального контроллера связи с объектом серии МКСО. Модуль имеет два независимых канала ввода дискретных сигналов переменного тока напряжением 220 В.

Модуль Di503 является отказоустойчивым, восстанавливаемым и ремонтпригодным изделием, предназначенным для круглосуточной непрерывной эксплуатации с возможностью многократного включения и выключения электропитания в течение суток.

Рабочие условия эксплуатации модуля Di503:

- температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 60 °С (без конденсации влаги);
- относительная влажность воздуха 85 % при плюс 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

1.2 Технические характеристики

Основные технические характеристики модуля Di503 приведены в Таблице 1.

Таблица 1 Технические характеристики модуля Di503

| Характеристика | Значение |
|--|---------------|
| Количество независимых каналов ввода | 2 |
| Номинальное входное напряжение, В | от 187 до 242 |
| Напряжение включения каналов не более, В | 160 |
| При токе, мА | 1,3 |
| Напряжение выключения каналов не менее, В | 130 |
| При токе, мА | 1,2 |
| Номинальный входной ток каждого канала, мА | 2 |
| Максимальный входной ток каждого канала, мА | 3 |
| Постоянная времени аппаратной фильтрации, мс | 35 |

| Характеристика | Значение |
|---|-------------------------|
| Минимальная длительность входного сигнала ¹ , мс | 15±5 |
| Защита входов от превышения напряжения | Есть, трансилы на 350 В |
| Интерфейс связи между внешними (информационными и управляющими) системами и модулем | RS-485 |
| Количество интерфейсных каналов | 2 |
| Протокол информационного обмена по интерфейсным каналам | EmiBus ² |
| Скорость передачи данных, бит/с | 921600, 1843200 |
| Напряжение гальванической изоляции между системной и объектовой частями модуля ³ , В, не менее | 4000 |
| Напряжение гальванической изоляции между системной частью модуля и шиной GND, В, не менее | 500 |
| Напряжение гальванической изоляции между объектовой частью модуля и шиной GND ³ , В, не менее | 4000 |
| Напряжение питания постоянного тока (2 источника), В | от 19 до 27 |
| Потребляемая мощность при напряжении 24 В, Вт, не более: | 0,8 |
| Габаритные размеры модуля, мм | 140×105×23 |
| Масса модуля, кг, не более | 0,2 |
| Среднее время наработки на отказ, ч, не менее | 100 000 |
| Среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены, мин, не более | 30 |
| Назначенный срок службы с учетом восстанавливаемости, лет, не менее | 20 |

1.3 Устройство и работа модуля

Внешний вид модуля показан на Рис. А. 1, Приложение А. Конструктивно модуль выполнен в виде многослойной печатной платы с закрепленными на ней металлическими кожухами-экранами. На лицевой панели модуля находятся элементы индикации, винты крепления модуля к корпусу блока.

На тыльной стороне лицевой планки установлен пластиковый ключ, защищающий модуль от установки в платоместо отведенное для других модулей. Такая защита необходима для того, чтобы исключить повреждение объектовой части модуля или внешних цепей. На

¹ Значение минимальной длительности входного сигнала согласовано с департаментом информационных технологий ПАО «Транснефть»

² Разработчик АО «ЭМИКОН». См. «Протокол EmiBus Описание» АЛГВ.420609.045 Д1

³ Испытательное напряжение импульс 1,2/50 мкс

тыльной стороне модуля расположен разъем ХР2, с помощью которого модуль подключается к кроссовой плате БВВ.



Примечание - Внешний вид модуля может иметь отличия от изображения, показанного на Рис. А. 1, Приложение А, не влияющие на эксплуатацию модуля.

1.3.1 Принцип работы

Структурная схема модуля, представленная на Рис. В. 1, Приложение В состоит из двух основных частей – системной и объектовой, и содержит следующие функциональные узлы:

- микроконтроллер (МК);
- системную магистраль (СМ);
- переключатель скорости и протокола обмена данными (ПС);
- схему гальванической изоляции (СГИ);
- схему индикации (СИ);
- схемы защиты входа и фильтрации сигнала (СЗ);
- формирователи интерфейсного канала RS-485 (ФК);
- диодное «ИЛИ»;
- конвертор DC/DC.

Принцип работы модуля состоит в следующем. Входные сигналы подаются на схемы защиты СЗ, имеющие плавкий предохранитель и трансил для защиты от пикового напряжения свыше 350 В. Далее, выходные сигналы СЗ «D1», «D2», через оптроны СГИ поступают на входы микроконтроллера МК.

На вход DC/DC конвертера, вырабатывающего напряжение питания системной части модуля, поступает с кроссовой платы напряжение от 19 до 27 В от двух независимых источников питания. В модуле входы источников питания объединены по схеме «диодное ИЛИ».

Объектовые сигналы поступают через клеммники ХТ, расположенные на кроссовой плате БВВ. Каждый клеммник состоит из четырёх контактов, которые печатными проводниками кроссовой платы подключены к ответной части разъёма ХР2 модуля. Схема соединения ответной части разъёма ХР2 модуля с контактами клеммника приведена в Таблица F. 1, Приложение F.

В качестве управляющего устройства модуля используется микроконтроллер, который в своем составе имеет два последовательных интерфейса, являющихся формирователями интерфейсных каналов модуля RS-485. Интерфейсные каналы соединяются с шиной кроссовой

платы через разъем XP2. Протокол информационного обмена по интерфейсной сети – «EmiBus». В сети модуль работает в режиме «Slave» («Ведомый»).

МК выполняет следующие основные функции:

- обслуживание связи по сети RS-485, управление ФК;
- считывание значений входных каналов и схем контроля, программная фильтрация считанных значений;
- контроль исправности объектовой части модуля;
- управление работой СИ.

Сигналы адреса «ADR» системной магистрали блока, определяют адрес модуля в сети RS-485 (SLAVE ADDRESS). Адрес модуля – семиразрядный: четыре младших бита адреса определяются номером платоместа, в котором установлен модуль, а три старших бита задаются микропереключателем - задатчиком адреса на кроссовой плате блока ввода-вывода. Скорость обмена данными и протокол задаются при помощи DIP-переключателя SA1 в составе ПС, п.2.2.1, Таблица 2.

Система индикации СИ управляет режимами отображения светодиодных индикаторов SYS и IN1, IN2. Подробнее режимы работы индикаторов приведены в п. 2.3.1, Таблица 3.

Пример подключения модуля приведен на Рис. С. 1, Приложение С. Расположение разъёмов и микропереключателей на плате модуля показано на Рис. D. 1, Приложение D.



Примечание - Внешний вид платы модуля может иметь отличия от изображения, показанного на Рис. D. 1, Приложение D, не влияющие на его эксплуатацию.

1.3.2 Программное обеспечение

Встроенное системное программное обеспечение модуля (ВПО) записывается во внутреннюю память микроконтроллера. Для обновления ВПО см. «Инструкция по обновлению системного программного обеспечения модулей МКСО» АЛГВ.420609.047 И.

ВПО предусматривает считывание и программную фильтрацию значений входных каналов, индикацию работоспособности модуля и информационный обмен с «Ведущим» («Master») устройством, обеспечивает выполнение функций описанных в п.1.3.1.

Значение постоянной фильтрации, при необходимости, может быть изменено, см. «Руководство по внесению изменений в ПО среднего уровня».

1.4 Маркировка и пломбирование

Маркировка модуля (ГОСТ 26828-86) нанесена непосредственно на изделие или на прикрепляемый к изделию накладной элемент и содержит:

- наименование и (или) шифр изделия;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- заводской номер.

1.5 Упаковка

Транспортная тара, в которой поставляются модули, представляет собой дощатый неразборный, плотный ящик с торцевыми стенками, собранными на четырех планках. На ящик наносятся основные, дополнительные и предупредительные знаки по ГОСТ 14192-96. Внутренние стенки ящика обиты (выстланы) бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77. Перед упаковкой в транспортную тару модули помещаются в укладочный ящик. Укладочный ящик представляет собой футляр из гофрированного картона Т-30, ГОСТ Р 52901-2007. В одном транспортном ящике размещается до 20 укладочных ящиков.

Транспортный ящик маркирован:

- манипуляционными знаками: «Боится сырости», «Верх». «Не кантовать», «Осторожно, хрупкое»;
- основными надписями - полное или условное наименование грузополучателя, пункта назначения с указанием, при необходимости, пункта перегрузки;
- дополнительными надписями - полное или условное наименование грузоотправителя и наименование пункта отправления;
- информационными надписями - массы брутто и нетто грузового места в килограммах, габаритные размеры грузового места в сантиметрах и объем грузового места в кубических метрах.

Транспортная маркировка наносится на фанерные или металлические ярлыки. Порядок расположения маркировки на одной из боковых стенок соответствует ГОСТ 14192-96. Допускается нанесение маркировки непосредственно на тару. Маркировку наносят краской по трафарету или от руки быстро высыхающей, водостойкой, светостойкой, солестойкой краской, прочной на стирание и размывание. Основные надписи наносятся высотой 30 мм. Дополнительные и информационные надписи наносятся высотой 10 мм.

После укладки модулей в тарный ящик, последний обтягивается по торцам стальной, цельной лентой сечением 0,4×20 мм и пломбируется. Пломбы для предотвращения от повреждения при транспортировании располагаются в глухих отверстиях боковых стенок и защищаются скобами.

В течение гарантийного срока потребитель должен сохранять упаковку (упаковочный и транспортный ящики).

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Эксплуатация устройства должна производиться в полном соответствии с общими техническими требованиями и правилами эксплуатации изделий(средств) вычислительной техники и приборостроения, а так же настоящим РЭ при значениях климатических факторов, указанных в настоящем документе.

Возможность эксплуатации устройств в условиях, отличных от указанных, должна согласовываться с предприятием-изготовителем.

2.2 Подготовка модуля к использованию

После получения, длительного хранения или транспортирования модулей в транспортной таре необходимо произвести внешний осмотр транспортного и укладочных ящиков и проверить целостность упаковки.

При обнаружении нарушения целостности транспортной или укладочной тары необходимо сообщить о нарушении предприятию - изготовителю. Дальнейшая эксплуатация модуля возможна только с разрешения предприятия - изготовителя.

Если целостность тары не нарушена, модуль следует извлечь из упаковки, провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений и проверить соответствие комплектности паспорту.

В случае хранения или транспортирования модуля при температуре ниже нуля градусов, выдержать его в нормальных условиях в течение 12 часов.

2.2.1 Порядок установки

Модуль предназначен для установки в БВВ в любое платоместо в соответствии с маркировкой, нанесенной на БВВ. Во избежание неправильной установки, корпус модуля снабжен специальным пластиковым ключом, защищающим от ошибочной установки в другое платоместо. Сетевая адресация модуля приведена в Таблица Е. 1, Приложение Е и определяется микропереключателями (три старших разряда:ADR4...ADR6), расположенными на кроссовой плате, и номером платоместа, в которое установлен модуль (четыре младших адресных разряда ADR0...ADR3). Всего в БВВ может быть не более шестнадцати модулей.

Заводская установка DIP-переключателя SA1 предполагает работу на скорости 921600 бит/с, протокол «E_{mi}Bus». Если планируется работа на другой скорости, необходимо выполнить следующие действия:

- открутив 4 винта, снять защитные кожухи-экраны;

- установить требуемую скорость обмена и протокол (Таблица 2);
- установить на место защитные кожухи-экраны.

Таблица 2. Установка скорости информационного обмена

| Скорость передачи, бит/с | Микропереключатель SA1 | | | Протокол |
|--|------------------------|-------|-------|----------|
| | SA1-1 | SA1-2 | SA1-3 | |
| 921600 | OFF | OFF | OFF | EmiBus |
| 1843200 | ON | OFF | OFF | EmiBus |
|  Примечание - Секция DIP-переключателя SA1-4 не используется | | | | |



ВНИМАНИЕ! НА КЛЕММЫ СОЕДИНЕННЫЕ С ПЛАТОМЕСТОМ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО МОДУЛЯ, МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ СИГНАЛЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В. ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ НЕЛЬЗЯ ПРИКАСАТЬСЯ КЛЕММ БВВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ МОДУЛЮ УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ БВВ.

Порядок установки модуля в БВВ следующий:

- установить модуль в соответствующее платоместо. Следует обратить внимание на совмещение ключей расположенных на модуле и на каркасе БВВ;
- затянуть крепежные винты на лицевой планке модуля.

2.2.2 Первичная проверка

Модуль не является измерительным прибором (изделием). Первичная проверка не требуется.


2.3 Использование модуля

Прежде чем начать работу с модулем, необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией и конструкцией модуля.

2.3.1 Контроль работоспособности

Для наглядности отображения состояния и контроля режимов работы модуля применены три индикатора на основе двухцветных светодиодов. Расшифровка режимов свечения индикаторов приведена в Таблице 3.

Таблица 3 Режимы работы индикации

| Индикатор/режим свечения | Событие |
|---|--|
| Индикатор SYS | |
| Постоянное свечение красным | Питание модуля в норме, не выполняется программа |
| Прерывистое свечение красным | Питание модуля в норме, программа выполняется, отсутствует обмен по обоим интерфейсным каналам |
| Постоянное свечение желтым | Питание модуля в норме, происходит обмен по обоим интерфейсным каналам |
| Прерывистое свечение желтым | Питание модуля в норме, происходит обмен только по одному интерфейсному каналу |
| Свечение отсутствует | Отсутствует питание системной части |
| Индикатор IN1, IN2 | |
| Постоянное свечение зеленым | На входах модуля есть сигналы |
| Свечение отсутствует | На входах модуля отсутствуют сигналы |
|  Примечание - Прерывистое свечение красным всех индикаторов - признак несовпадения идентификатора модуля с данными конфигурации (возможно при установке модуля в «чужое» платоместо блока) | |

2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения

В данном пункте приведен перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть в процессе использования модуля, и способы их устранения, Таблица 4.

Таблица 4 Возможные неисправности и способы их устранения

| Признак неисправности | Возможная причина неисправности | Действия по устранению |
|--|--|--|
| Индикатор SYS - постоянное свечение красным (не выполняется управляющая программа) | Неисправность системной части модуля | Замена из ЗИП, отправка модуля изготовителю |
| Индикатор SYS - прерывистое свечение красным (нет связи по обоим интерфейсным каналам) | Несоответствие параметров связи ведущего устройства и модуля | <ul style="list-style-type: none"> – Проверить параметры связи на ведущем устройстве. – Проверить положение DIP-переключателя SA1 (см. п.2.2.1, Таблица 2) |
| | Неисправность системной части модуля | Замена из ЗИП, отправка неисправного модуля изготовителю |
| | Обрыв двух линий связи | Проверить линии связи |

| Признак неисправности | Возможная причина неисправности | Действия по устранению |
|---|--|--|
| Индикатор SYS - прерывистое свечение желтым (нет связи по одному из интерфейсных каналов) | Обрыв линии связи | Проверить линию связи |
| | Несоответствие параметров связи ведущего устройства и модуля | Проверить параметры связи на ведущем устройстве |
| | Неисправность системной части модуля | Замена из ЗИП, отправка неисправного модуля изготовителю |
| Отсутствует свечение индикатора(ов) IN, индикатор SYS функционирует | Не подключен входной сигнал соответствующего канала | Проверить наличие входного сигнала |
| Все индикаторы не светятся | Отключено питание блока | Проверить питание блока |

⚠ ВНИМАНИЕ! НА КЛЕММЫ СОЕДИНЕННЫЕ С ПЛАТОМЕСТОМ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО МОДУЛЯ, МОГУТ БЫТЬ ПОДАНЫ СИГНАЛЫ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В. ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ НЕЛЬЗЯ ПРИКАСАТЬСЯ КЛЕММ БВВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ МОДУЛЮ.

Замена модуля может производиться без отключения питания БВВ.

Для замены модуля необходимо:

- 1) ослабить и отвернуть крепежные винты;
- 2) извлечь модуль из БВВ контроллера;
- 3) заменить модуль на исправный.

Ремонт модуля производится силами предприятия-изготовителя

2.3.3 Меры безопасности при эксплуатации модуля

При эксплуатации модуля необходимо соблюдать правила и следовать всем рекомендациям в полном соответствии с разделами настоящего РЭ, особенностями конструкции изделия, его эксплуатации, действующими положениями нормативных документов, перечнем обязательных требований по техническому обслуживанию и ремонту.

Кроме того, необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие правила эксплуатации электрооборудования. Невыполнение вышеуказанных норм и требований, может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека или окружающей среды.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Находящийся в эксплуатации модуль не требует технического обслуживания.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ЗАМЕНА

Модуль является восстанавливаемым и ремонтно-пригодным изделием. В период эксплуатации в случаях, не требующих заводского ремонта (или вызова бригады предприятия-изготовителя) потребителю разрешается своими силами производить замену вышедших из строя модулей (см. п. 2.3.2, 2.2.1), затребованных или полученных у предприятия-изготовителя.



ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПОТЕРЮ ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ АО «ЭМИКОН».

Сведения о неисправностях заносятся в раздел «Учет неисправностей при эксплуатации» паспорта.

5 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ

Хранение модуля может быть кратковременным (гарантийным) и длительным в отапливаемом хранилище.

Гарантийный срок хранения модуля с момента изготовления: 42 месяца.

Срок длительного хранения модуля в отапливаемом хранилище: 10 лет.

При хранении модуля следует выдерживать следующие параметры окружающей среды:

- в отапливаемом хранилище температура воздуха должна быть в пределах от плюс 5 °С до плюс 40 °С, относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С без конденсации влаги;
- содержание коррозионных агентов в атмосфере хранилища не должно превышать:
 - 1) сернистого газа 20 мг/м³ в сутки;
 - 2) хлористых солей 2 мг/м³ в сутки.

Модуль перед закладкой на длительное хранение (по истечении гарантийного срока хранения) должен быть переконсервирован.

Консервация должна проводиться в помещении при температуре воздуха плюс 20 °С ± 5 °С и относительной влажности не более 70 % без резких колебаний температуры. Помещение должно быть защищено от проникновения в него атмосферных осадков и коррозионноактивных газов (хлор, сероводород, аммиак, сернистый газ и др.). При проведении работ по переконсервации следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 9.014.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортная тара и упаковка обеспечивают сохранность модуля при транспортировании всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным (при условии размещения модуля в герметизированном отсеке) в соответствии с правилами транспортирования грузов на соответствующем виде транспорта и при хранении его в течение сроков, указанных в разделе 5.

При необходимости новой транспортировки упаковку модулей следует производить в следующей последовательности:

- 1) каждый модуль запаивается в полиэтиленовый пакет и укладывается в отдельную коробку вместе с сопроводительной документацией;
- 2) коробки с модулями в количестве 20 шт. упаковываются в укладочный ящик. Укладочный ящик помещается в тарный ящик. Промежутки заполняются гофрированным картоном Т-30 (ГОСТ Р 52901-2007);
- 3) транспортный ящик маркируется должным образом (см. правила маркировки, перечисленные в разделе 1.5).

При транспортировании упаковка модуля должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

Транспортирование всеми видами транспорта может проводиться в следующих условиях (ГОСТ 21552-84):

- температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С;
- относительная влажность 98 % при плюс 30 °С и более низких температурах, без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 12 кПа (90 мм рт. ст.) до 100 кПа (750 мм рт. ст.).

При погрузке и выгрузке модули не бросать, соблюдать меры предосторожности от повреждения тарного ящика.

После погрузки в транспортное средство ящик закрепляется с целью исключения возможности его произвольного перемещения.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы, применяемые для упаковки модуля и его составных частей, могут быть полностью переработаны и использованы повторно.

Модуль, его составные части, материалы и комплектующие изделия спроектированы и изготовлены из высококачественных материалов и компонентов, не содержащих вредные вещества, токсичные материалы и другие компоненты, отрицательно влияющие на окружающую природную среду и которые можно утилизировать и использовать повторно.

Модуль, и другие его составные части, подлежащие утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с ГОСТ Р 52108-2003, ГОСТ 17.2.3.02-2014 и действующим законодательством РФ.

8 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

При оформлении заказа на модули в бланке заказа необходимо указать следующие данные:

- «*Наименование*» - указывается полное наименование модуля с учетом модификации;
- «*Кол-во*» - указывается количество поставляемых изделий данного наименования и варианта.

Кроме того, в бланке заказа могут быть оговорены особые условия поставки модулей.

9 ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Таблица 5 Нормативные ссылки

| Обозначение документа | Номер раздела, подраздела, пункта, в котором дана ссылка |
|--|--|
| ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | 6 |
| ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка | 1.4 |
| ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов | 1.5 |
| ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия | 1.5 |
| ГОСТ Р 52901-2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия | 1.5, 6 |
| ГОСТ 9.014-78 ЕС ЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования | 5 |
| ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения | 7 |
| ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями | 7 |

10 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 6 Термины, сокращения и определения

| Сокращение | Пояснение |
|------------------|--|
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| БВВ | Блок ввода-вывода |
| МКСО | Многофункциональный контроллер связи с объектом |
| ПС | Переключатель скорости и протокола обмена данными |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| СГИ | Схема гальванической изоляции |
| СЗ | Схема защиты входов и фильтрации сигналов |
| СИ | Схема индикации |
| СК | Схема контроля напряжения питания |
| СМ | Системная магистраль |
| ФК | Формирователь интерфейсного канала RS-485 |
| CRC | <i>Cyclic redundancy check</i> циклический избыточный код. Алгоритм нахождения контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности данных |
| DC/DC | Преобразователь (конвертор) напряжения |
| EmiBus | Протокол обмена по интерфейсу RS-485 основанный на архитектуре «Master/Slave» («Ведущий/Ведомый»), |
| RS-485 (EIA-485) | <i>Recommended Standard 485</i> (Electronic Industries Alliance-485) стандарт физического уровня многоточечного последовательного интерфейса передачи данных |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Внешний вид модуля Di503




Рис. А. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Структурная схема модуля Di503




Рис. В. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Схема подключения модуля Di503




Рис. С. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Расположение разъемов и микропереключателей на плате модуля Di503




Рис. D. 1

Пояснение к рисунку D. 1:

HL1, HL2- HL3 светодиодные индикаторы SYS и IN1-IN2 соответственно;

SA1 переключатель скорости информационного обмена;

XP1 разъем программирования;

XP2- разъем подключения модуля к кроссовой плате блока.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Сетевая адресация модуля Di503

Таблица Е. 1

| Адрес модуля | Состояние микропереключателя на кроссовой плате | | | Адресация платомест | | | | Платоместо |
|--------------|---|-----|-----|---------------------|----|----|----|------------|
| | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | |
| 0 | OFF | OFF | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| 1 | OFF | OFF | OFF | 0 | 0 | 0 | 1 | X2 |
| 2 | OFF | OFF | OFF | 0 | 0 | 1 | 0 | X3 |
| 3 | OFF | OFF | OFF | 0 | 0 | 1 | 1 | X4 |
| 4 | OFF | OFF | OFF | 0 | 1 | 0 | 0 | X5 |
| 5 | OFF | OFF | OFF | 0 | 1 | 0 | 1 | X6 |
| 6 | OFF | OFF | OFF | 0 | 1 | 1 | 0 | X7 |
| 7 | OFF | OFF | OFF | 0 | 1 | 1 | 1 | X8 |
| 8 | OFF | OFF | OFF | 1 | 0 | 0 | 0 | X9 |
| 9 | OFF | OFF | OFF | 1 | 0 | 0 | 1 | X10 |
| 10 | OFF | OFF | OFF | 1 | 0 | 1 | 0 | X11 |
| 11 | OFF | OFF | OFF | 1 | 0 | 1 | 1 | X12 |
| 12 | OFF | OFF | OFF | 1 | 1 | 0 | 0 | X13 |
| 13 | OFF | OFF | OFF | 1 | 1 | 0 | 1 | X14 |
| 14 | OFF | OFF | OFF | 1 | 1 | 1 | 0 | X15 |
| 15 | OFF | OFF | OFF | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 16 | OFF | OFF | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 31 | OFF | OFF | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 32 | OFF | ON | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 47 | OFF | ON | OFF | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 48 | OFF | ON | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 63 | OFF | ON | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 64 | ON | OFF | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 79 | ON | OFF | OFF | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 80 | ON | OFF | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 95 | ON | OFF | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 96 | ON | ON | OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 111 | ON | ON | OFF | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |
| 112 | ON | ON | ON | 0 | 0 | 0 | 0 | X1 |
| ... | | | | | | | | |
| 127 | ON | ON | ON | 1 | 1 | 1 | 1 | X16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Цоколевка разъема XP2

Таблица F. 1

| Номер контакта | Идентификатор сигнала | Номер клеммы |
|----------------|-----------------------|--------------|
| A1 | 0VS | - |
| A2 | 0V | - |
| A3 | 0V | - |
| A4 | ADR0 | - |
| A5 | ADR2 | - |
| A6 | ADR4 | - |
| A10 | IN1.1 | 1 |
| A12 | IN1.2 | 2 |
| A14 | IN2.2 | 4 |
| A16 | IN2.1 | 3 |
| B1 | ADR5 | - |
| B2 | ADR6 | - |
| B3 | A1 | - |
| B4 | B1 | - |
| B5 | A0 | - |
| B6 | B0 | - |
| B10 | IN1.1 | 1 |
| B12 | IN1.2 | 2 |
| B14 | IN2.2 | 4 |
| B16 | IN2.1 | 3 |
| C1 | 0VR | - |
| C2 | +24V | - |
| C3 | +24VR | - |
| C4 | ADR1 | - |
| C5 | ADR3 | - |
| C6 | GND | - |
| C10 | IN1.1 | 1 |
| C12 | IN1.2 | 2 |
| C14 | IN2.2 | 4 |
| C16 | IN2.1 | 3 |